



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-14-38-196-256

Директору БПОУ «Чебоксарское
музыкальное училище (техникум) им.
Ф.П.Павлова» Министерства культуры Чувашии

«14» апреля 2016 г.

Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский
проспект, 33/1.

Старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора Андреева Зоя Сергеевна, государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора - Иванов Сергей Геннадьевич

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании акта проверки от 29 января 2016г. № 43-14-038/196-017, составленного по результатам плановой выездной проверки в отношении: Бюджетного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, сокращенное наименование –БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова» Министерства культуры Чувашии, ИНН 2129009194, юридический адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 33/1.

в присутствии: начальника хозяйственного отдела БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова» Министерства культуры Чувашии - Муллина Михаила Владимировича, слесаря – сантехника БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова» Министерства культуры Чувашии – Фадеева Василия Анатольевича.

с участием: экспертные организации не привлекались

в части соблюдения требований законодательства об энергосбережения и о повышении энергетической эффективности

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. (далее-ПТЭ ТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей ,утвержденных Госэнергонадзором 07.05.1992. (далее-ПТБ ТУ и ТС),

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49. (далее-ПРПОЭЭ РФ) Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом №204 от 08.07.2002 г., №187 от 20.05.2003 г., №242 от 20.06.2003 г., Минэнерго России; от 06.10.1999 г. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации; (далее-ПУЭ) Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г (далее-ПТЭЭП),; и других нормативных документов относящихся к сфере деятельности ФАСТН.

Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации, Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 30.13330.2012г.

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости устранения выявленного нарушения)
1	Приказом от 01.02.2016 № 86/01-03 назначены ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель, не прошедшие обучение в установленном порядке и не прошедшие проверку знаний в комиссии Ростехнадзора, согласно требований пунктов 2.2.2., п.2.2.3. п.2.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.	Выполнить согласно требований правил срок до 14.06.20
2	Не проводится ежегодная проверка знаний персонала обслуживающего оборудование тепловых энергоустановок на котором установлены средства измерений (слесарь- сантехник). Персонал обслуживающий тепловые энергоустановки на котором установлены средства измерений не допускается к работам в действующих тепловых энергоустановках до прохождения проверки знаний согласно требований пунктов 2.3.15, 2.3.21, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.	Выполнить согласно требований правил срок до 14.06.20
3	Во всех тепловых пунктах отсутствуют утвержденные схемы теплоснабжения в соответствии фактической. Вывесить утвержденные схемы теплоснабжения с указанием в ней приборов учета тепловой энергии, диаметров и номеров трубопроводов,	Выполнить согласно требований правил срок до 14.09.20

	арматуры, спускных, продувочных и устройств, соответствующие обозначениям и номерам с привязкой к фактической схеме теплоснабжения,, согласно требований пункта 2.8.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.	
4	Не проводятся автоматизация и модернизация тепловых пунктов, а именно: отсутствуют средства автоматизации для регулирования подачи теплоты в систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения для рационального использования тепловой энергии, пункт 9.1.42 п.9.1.41 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. пункт 3 части 2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Выполнить сог. требований пра срок до 14.09.20
5	Не соблюдаются требования энергетической эффективности ,позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в процессе эксплуатации зданий, строений, сооружений а именно: в здании общежития по Московскому проспекту,39. - окна в неудовлетворительном состоянии: имеются щели, часть рам сгнило, не проведена замена и уплотнение окон - нарушены кровли крыши и фасад здания (имеются крупные трещины) -входная дверь в здание общежития не обеспечивает потерь тепловой энергии, отсутствует уплотнение проемов дверей, установлен дверной блок из металлических конструкций. пункты 1, 2, 3 главы 3 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	Выполнить сог. требований пра срок до 14.09.20
6	Горячие части трубопроводов отопления, горячего водоснабжения в тепловых пунктах, где установлены средства измерений и в подвалах учебного корпуса , общежития, не оборудованы соответствующей тепловой изоляцией, участками тепловая изоляция нарушена, участки сети трубопроводов отопления, горячего водоснабжения нарушены имеются «хомуты» на стояках внутренней системы отопления, трубопроводы эксплуатируются более 20 лет и подлежат восстановлению, с целью увеличения срока службы трубопроводов и повышения эффективности работы отопительных системы, системы горячего водоснабжения необходимо оборудовать соответствующей тепловой изоляцией и провести замену устаревших трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения. согласно требований ФЗ-№ 261 от 23.11.2009г, п.9.3.7,п.9.1.39, п.6.1.31, п.9.5.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115	Выполнить сог. требований пра срок до 14.09.20
7	Приказом от 01.02.2016 № 8а/01-03, назначены ответственный за электрохозяйство и его заместитель, обслуживающие средств измерений электрической энергии, не прошедшие обучение в установленном порядке и не прошедшие проверку знаний в комиссии Ростехнадзора, согласно требований пунктов 1.2.3, 1.2.7, Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г.,	Выполнить сог. требований пра срок до 14.06.20

	зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Пункт 9. ст.11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	
8	Не проводится ежегодная проверка знаний электротехнического персонала (электрики) обслуживающие средств измерений электрической энергии. Персонал обслуживающий тепловые энергоустановки на котором установлены средства измерений не допускается к работам в действующих тепловых энергоустановках до прохождения проверки знаний согласно требований пунктов 1.2.1, 1.4.1, 1.4.30, Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей, утвержденных приказом №6 Минэнерго России 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Пункт 9. ст.11 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Выполнить сог. требований пра срок до 14.06.2016г.


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы экологического, технологического и атомного надзору по адресу: Чувашская Республика г. Чебоксары ул. Чапаева д. 7А в установленные сроки.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшее предписание:


Старший государственный инспектор
Чувашского территориального отдела



З.С.Андреева

Государственный инспектор Чувашского
территориального отдела

С.Г.Иванов

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 5 листах на для исполнения получен: БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище (техникум) им.Ф.П.Павлова Министерства культуры Чувашии –Белоус С.В.  14.04.2016г.
(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи